

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского ГО, ГО
Нижняя Салда

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 4 тел. 8(343) 455-00-90

Предписание № 73/1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Кольцыным Данилом Андреевичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда по пожарному надзору);

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта - без участия

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 10.11.2021 № 73, принятого Главным государственным инспектором Верхнесалдинского ГО, ГО Н. Салда по пожарному надзору Бугаевым Г.А.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 65

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Мишутка» комбинированного вида, ИНН 6607014333, ОГРН: 1126607000321. Присвоена категория значительного риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Покрытия полов (линолеум) на путях эвакуации в раздевальных помещениях групповых ячеек №1-4 (помещения №57, 50, 27, 4 по техническому паспорту) выполнены из горючих материалов с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст.134 ч. 6 № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ»	01.11.2022	
2.	Покрытия полов (линолеум) в игровых и спальнях помещениях групповых ячеек №1-4 (помещения №3, 33, 53, 54, 7, 32, 49, 58 по техническому паспорту), а так же в помещениях №10, 34, 40, 51, 55, 43, 35, 36, 39 по техническому паспорту выполнены из горючих материалов с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст.134 ч. 7 № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ»	01.11.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор:



(подпись)

Кольцын Д. А.

(фамилия, инициалы)

Специалист:

Эксперт:

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:





(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе контролируемого лица в
ознакомлении и получения предписания
